

GELUIDSREDUCTIEVERKLARING

Betreft: ComfiFloor® ECO
Testnummer: XMIN2507001536CM01_EN
Datum: 25 juli 2025

Productgegevens

Producttype: PP-klikvloeren
Totaaldikte: 5,2 mm
Gewicht: ca. 6,7 kg/m²
Afkomstig van: FETIM GROUP BV
Getest door: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Xiamen Branch.

Akoestische test

Normen: ISO 10140-1:2021 & ISO 717-2:2020
Testcondities:

- Vloer geplaatst op 150 mm betonnen constructievloer
- Geen extra onderlaag of verlijming
- Testoppervlak: 11,3 m²
- Temperatuur: 24,6 °C | Luchtvochtigheid: 67,1%

Resultaten

Contactgeluidreductie: 20 dB ΔL_w
Correctiefactor: -9 dB CI, Δ
Lineaire geluidsreductie: 11 dB ΔL_{lin}

Conformiteit

Deze vloeren voldoen aan de minimale Nederlandse eis van 10 dB ΔL_{lin} contactgeluidreductie zoals gebruikelijk binnen appartementsbouw en VvE-vereisten. De meting werd uitgevoerd onder standaardomstandigheden conform internationale normen en is daarmee representatief voor Nederlandse toepassingen.

Het volledige testrapport van SGS, is op aanvraag beschikbaar in pdf.

Contact:

Fetim Group BV
Kaapstadweg 50D
1047 HG Amsterdam, Nederland
sales-flooring@fetimgroup.com

ComfiFloor®